ift-Nachweis

Nummer	19-001132-PR03 (NW Z01-K08-04-de-01)
Inhaber	Soudal N.V. Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout Belgien
Produkt	Vorkomprimiertes Dichtband
Bezeichnung	Soudaband 700 MF1
Längenbezogene Masse	189 g/m
Besonderheiten	-/-
Ergebnis	Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{S,w}$ Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



$$R_{s,w}\ (C;\ C_{tr}) = 59\ (-2;\ -3)\ \text{dB}$$

Ermittelt für 10 mm Fugenbreite

Grundlagen *)

EN ISO 717-1:2020-12

EN ISO 10140-1:2021-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-001132-PR01 PB Z01-K08-04-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
07.07.2026

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauakustik

Andreas Keller, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauakustik

Identitäts-Check

www.ift-geprueft.de
ID: 518-F1034

Ve-PB1-4172-de / 2026-03

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditiertes Prüflabor
EN ISO/IEC 17025

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00